

Nowe Miasto, 4. marca 2016 r.

ITI. 6220.1.2016.EG

## Zawiadomienie

Wójt Gminy Nowe Miasto, działając na podstawie art. 38, art. 72 ust. 6, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (( tekst jednolity-Dz.U.2013.poz.1235 z późn.zm.)

### **zawiadamia**

że w dniu 4 marca 2016 roku na wniosek Gminy Nowe Miasto z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Nowe Miasto, gm. Nowe Miasto

wydana została decyzja Nr ITI. 6220.1.2016.EG o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Nowe Miasto, gmina Nowe Miasto.

W ramach inwestycji wykonana zostanie kanalizacja sanitarna, grawitacyjna wraz z przepompowniami ścieków oraz przyłącza w systemie kanalizacji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej. Ze względu na lokalne zagłębienia terenu lub znaczne oddalenie od projektowanych przewodów grawitacyjnych przewidziano wykonanie sieci tłocznych.

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego (np. PVC, PP) łączonych na uszczelkę gumową Ø 200 - 400 mm, a przyłącza z rur z tworzyw sztucznych (np. PVC, PP) Ø 160.

Łączna długość przewodów sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosić będzie około 16 100 m, a łączna długość przyłączy około 1 500 m. Sieć oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej zaprojektowano z PE100 SDR 17 PN 10 łącznych metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego Ø 32 - 200 mm. Łączna długość przewodów sieci kanalizacji tłocznej wynosić będzie około 1 350 m. Zaprojektowano również 7 sztuk przydomowych przepompowni ścieków oraz przepompownie ścieków sieciowe - 7 sztuk.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku oraz Postanowieniem Wójta Gminy Nowe Miasto o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Mieście, ul. Apteiczna 8, 09-120 Nowe Miasto, pokój nr 16, I piętro, w godzinach od 8<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup> w terminie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt

Sławomir Dariusz Zalewski

